

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Schillerstraße 

Betreiber

Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH

Die Gutachterin bescheinigt dem Versorgungssystem  
folgende Kennzahlen

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f <sub>p</sub> ] | 0,42                      |
| Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f <sub>CO2eq</sub> ]  | 0,0 g <sub>CO2</sub> /kWh |

Datenbasis von Januar 2021 bis Dezember 2023.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 16.04.2034.

ausgestellt am: 16.04.2024

**von Monika Bell**

erstellt über [www.district-energy-systems.info](http://www.district-energy-systems.info)

Bescheinigungsnummer:

DEST0044\_FW309-1u7\_16052024 



Tel.: +492464 971540

Monika Bell  
Landstraße 20

52457 Aldenhoven, Nordrhein-Westfalen

EEB ENERKO GmbH

monika.bell@enerko.de  
<https://www.enerko.de>